

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА91.Н00038

Срок действия с 03.12.2020 по 02.12.2023

№ 0014316

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Сертификационный центр «ЭНДЬЮРЕНС», Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, строение 1, этаж 5, помещение VII, комната 11. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11НА91, дата регистрации аттестата аккредитации 23.11.2018. Номер телефона: +7-495-799-07-93, адрес электронной почты: info@ccendce.com.

ПРОДУКЦИЯ

Уровнемеры магнестрикционные многопараметрические ВЕКТОР. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 4214-001-38352196-2016 (Изменение № 2) «Уровнемеры магнестрикционные многопараметрические ВЕКТОР».
Серийный выпуск.

код ОК
26.51.52.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ ИЕС 61508-3-2018
Уровень полноты безопасности УПБ2 (SIL2)

код ТН ВЭД
9026 10 290 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

 Общество с ограниченной ответственностью «ОКБ Вектор».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 123458, Россия, город Москва, улица Твардовского, дом 8.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ОКБ Вектор». ОГРН: 1127746112933. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 123458, Россия, город Москва, улица Твардовского, дом 8. Телефон: +7-495-989-52-73; адрес электронной почты: info@okbvектор.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № СДС0029.1.СТ/20 от 30.11.2020 Испытательный центр промышленной продукции Федерального государственного унитарного предприятия "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") рег. № СДС.СПТБ.001.ИЛ.03; сертификата соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № VCS-IST.SS.RU.0125.03.19; руководства по функциональной безопасности № ВГАР.407533.010 ФБ; отчета об оценке по функциональной безопасности № 0047-СДС/ФБ от 01.12.2020.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 5с.



Руководитель органа

Эксперт

по/пись
подпись

А.Ю. Вервейко

инициалы, фамилия

Е.О. Зубрев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации